


## ISTRUZIONI D'USO OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI - BEDIENUNGSANLEITUNG



**Valvola di regolazione pressione automatica**  
Automatic pressure regulator  
Soupape de regulation de pression automatique  
Automatisches druckregelventil



## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

| Portata<br>Flow rate<br>Débit<br>Förderleistung |                            | Pressione min * / max<br>Min * / max pressure<br>Pression min * / max<br>Min. * / max. Druck |        |          | Temperatura max<br>Max temperature<br>Température max<br>Max temperatur |     | Massa<br>Mass<br>Masse<br>Gewicht |      |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------|
| l / min<br>min-max                              | g.p.m.<br>(USA)<br>min-max | MPa                                                                                          | bar    | p.s.i.   | °C                                                                      | °F  | kg                                | lbs  |
| 9-41                                            | 2.38-10.83                 | 4-25                                                                                         | 40-250 | 580-3600 | 60                                                                      | 140 | 1.05                              | 2.31 |


**\*Pressione minima consigliata per corretto e preciso funzionamento. Da valutare in funzione dell'impianto.**  
Recommended minimum pressure for correct and accurate operation. To be evaluated depending on the equipment.  
Pression minimale conseillée pour un fonctionnement correct et précis. À définir en fonction de l'installation.  
Empfohlener Mindestdruck für einen korrekten und genauen Betrieb. Ist je nach System zu beurteilen.


**Questo manuale deve essere letto e compreso in accordo al manuale generico istruzioni d'uso e manutenzione valvole.**  
This manual must be read and understood according to the generic use and maintenance manual of the valves.  
Ce manuel doit être lu et compris selon les instructions de la notice générale d'utilisation et d'entretien des soupapes.  
Diese Anleitung muss in Verbindung mit der allgemeinen Bedienungs- und Wartungsanleitung der Ventile gelesen und verstanden werden.

## INDEX

|          |        |
|----------|--------|
| ITALIANO | Pag. 4 |
| ENGLISH  | Pag. 5 |
| FRANÇAIS | Pag. 6 |
| DEUTSCH  | Pag. 7 |

### DIMENSIONI D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT - RAUMBEDARF





| Pos. | Codice Code | Descrizione Description        | N° Pcs. |
|------|-------------|--------------------------------|---------|
| 1    | 90006000    | ANELLO FERMO Ø 6 UNI 7433-INOX | 1       |
| 2    | 90359300    | OR Ø15.60X1.78                 | 1       |
| 3    | 36325770    | PIATTELLO MOLLA                | 1       |
| 4    | 94742500    | MOLLA Ø 14X35                  | 1       |
| 5    | 94733700    | MOLLA Ø 7.3X32                 | 1       |
| 6    | 92772200    | FASCIA ELASTICA Ø 27           | 4       |
| 7    | 36325570    | PISTONCINO DI COMANDO          | 1       |
| 8    | 36325666    | SEDE VALVOLA                   | 1       |
| 9    | 36325466    | ASTA VALVOLA                   | 1       |
| 10   | 90383500    | OR Ø 15.08X2.62                | 1       |
| 11   | 90509000    | ANELLO PER OR                  | 1       |
| 12   | 99366300    | VITE TE M10X1.25X25 UNI 5740   | 1       |
| 13   | 92236800    | DADO M10X1.25X25 UNI 5589      | 1       |
| 14   | 36325141    | CORPO SUPERIORE                | 1       |
| 15   | 90360600    | OR Ø 26.70X1.78                | 1       |
| 16   | 90510700    | ANELLO PER OR                  | 1       |
| 17   | 90384100    | OR Ø 17.13X2.62                | 2       |
| 18   | 36325270    | FINE CORSA                     | 1       |
| 19   | 98204100    | TAPPO G 1/4X9 - OTTONE         | 2       |
| 20   | 90358500    | OR Ø 10.82X1.78                | 2       |
| 21   | 36325041    | CORPO INFERIORE                | 1       |
| 22   | 36325866    | UGELLO                         | 1       |
| 23   | 94737500    | MOLLA Ø 9.4X17                 | 1       |
| 24   | 36325370    | NIPPLO G ½                     | 1       |
|      | 36326970    | NIPPLO G 3/8 - OPTIONAL -      | 1       |

| Kit n.<br>Kit no. | Posizioni<br>Position   | N. Pezzi<br>N. Pcs. |
|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 168               | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 | 1÷4                 |

IL PRESENTE LIBRETTO FORNISCE LE INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE DELLA VALVOLA. PERTANTO E' PARTE INTEGRANTE DELLA STESSA E QUINDI DEVE ESSERE LETTO ATTENTAMENTE PRIMA DI OGNI ATTIVITA' E CONSERVATO CON CURA.

RISPETTARE RIGOROSAMENTE QUANTO SCRITTO AL FINE DI UN IMPIEGO SICURO ED EFFICACE DELLA VALVOLA.

IL MANCATO RISPETTO, OLTRE AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA, PUÒ CAUSARE GUASTI PREMATURI E CREARE SITUAZIONI DI PERICOLO.

### 1 - INFORMAZIONI GENERALI

1.1 - La valvola di regolazione automatica K1 è un dispositivo a taratura manuale e azionato a pressione che, in funzione della sua regolazione, limita la pressione della pompa/impianto mandando l'acqua in eccesso in scarico. Inoltre quando il flusso in uscita è bloccato scarica completamente la portata riducendo la pressione in tutto l'impianto.

### 2 - AVVERTENZE D'UTILIZZO

2.1 - Per assicurare la tenuta dei raccordi utilizzati per il collegamento della valvola all'impianto interporre una rondella metallica con anello in gomma o inserire un appropriato materiale di tenuta sul filetto e serrarli alla coppia indicata in tabella.

| FILETTATURE | COPPIA [Nm] |
|-------------|-------------|
| G 1/2"      | 60 ± 5%     |
| G 3/8"      | 45 ± 5%     |

2.2 - Utilizzare pistole o altri dispositivi di comando che garantiscano una perfetta tenuta in chiusura. Le perdite compromettono il corretto funzionamento della valvola.

### 3 - ISTRUZIONI PER LA TARATURA

3.1 - Per ottenere una corretta regolazione e quindi un buon utilizzo della valvola verificare sempre che, durante il funzionamento alla massima pressione, la valvola scarichi una quantità di acqua pari al 5% della portata totale. Portate allo scarico prossime allo zero o superiori al 15% della portata massima, possono provocare malfunzionamenti, usure premature e creare situazione di pericolo.

Le posizioni riportate nelle seguenti istruzioni si riferiscono a quelle dell'esplosò ricambi (pag. 3).

3.2 - Collegare la valvola all'impianto idraulico e procedere come segue:



**ATTENZIONE: Per la regolazione della pressione rispettare il senso di rotazione indicato sul libretto e/o sulla valvola.**

3.3 - Allentare il dado pos.13 e avvitare completamente la vite di regolazione pos.12 per portare al minimo la pressione.

3.4 - Con la pistola o il dispositivo di comando acqua aperto avviare l'impianto e accertarsi che tutta l'aria contenuta nello stesso sia espulsa.

3.5 - Con la pistola o il dispositivo di comando acqua aperto iniziare la regolazione della pressione svitando la vite pos.12. Intervallare la regolazione con alcune manovre di apertura e chiusura della pistola o del dispositivo di comando. Raggiunta la pressione desiderata eseguire qualche ulteriore manovra di apertura e chiusura per stabilizzare i vari componenti (tenute, molle ecc). Ricontrollare la pressione e se necessario correggerla.

3.6 - Bloccare la vite pos. 12 serrando sulla stessa il dado pos.13.

3.7 - Per ottenere pressioni di lavoro inferiori a quella massima tarata, allentare il dado pos. 13 e ruotare in senso orario la vite pos.12.

In caso di dubbi non esitate a contattare il servizio assistenza Interpump Group.



**ATTENZIONE:** Durante l'utilizzo in nessun caso superare i valori massimi di pressione, portata e temperatura indicati nel libretto e/o riportati sulla valvola.

#### Copyright

Il contenuto di questo libretto è di proprietà di Interpump Group.

Le istruzioni contengono descrizioni tecniche ed illustrazioni che non possono essere copiate e/o riprodotte interamente od in parte né passate a terzi in qualsiasi forma e comunque senza l'autorizzazione scritta della proprietà.

I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge con azioni appropriate.

Le informazioni presenti su questo libretto possono essere variate senza preavviso.

THIS DOCUMENT PROVIDES THE INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE OF THE VALVE, THEREFORE IT IS AN INTEGRAL PART OF THE VALVE ITSELF AND MUST BE READ CAREFULLY BEFORE ANY USE AND KEPT WITH CARE.

STRICTLY COMPLY WITH THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS DOCUMENT IN VIEW OF A SAFE AND EFFECTIVE USE OF THE VALVE.

FAILURE TO COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS MIGHT CAUSE EARLY FAULTS AND RESULT IN SITUATIONS OF DANGER, IN ADDITION TO VOIDING ANY WARRANTY.



**IMPORTANT:** During use, never exceed the maximum values of pressure, flow-rate and temperature as stated in this document and/or indicated on the valve.

1 - GENERAL INFORMATION

1.1 - **The K1 automatic pressure regulator** is a manually-adjustable, pressure-operated device which, according to its setting, limits the pump/system pressure by conveying the excess of water to the by-pass. Moreover, when the outlet flow is blocked, this device totally releases the flow, thus reducing the pressure throughout the system

**Copyright**

*The content of these operating instructions is property of Interpump Group.*

*The instructions contain technical descriptions and illustrations that cannot be copied and/or reproduced, entirely or in part, nor distributed to third parties in any form and without in any case authorized written consent of the owner.*

*Offenders will be prosecuted according to the laws in force and proper legal actions will be instituted against them.*

The information contained in this document may be modified without notice.

2 - WARNINGS

2.1 - To ensure the tightness of the fittings used to connect the valve to the system, interpose a metal washer with a rubber ring or insert an appropriate sealing on the thread and tighten them to the torque indicated in the table.

| THREADING | TORQUE [Nm] |
|-----------|-------------|
| G 1/2"    | 60 ± 5%     |
| G 3/8"    | 45 ± 5%     |

2.2 - Use guns or other control devices ensuring a perfect seal when closed. Leakages may compromise the correct functioning of the valve.

3 - INSTRUCTIONS FOR PRESSURE SETTING

3.1 - In order to obtain a correct adjustment and consequently a proper functioning of the valve, always make sure that, when working at the maximum pressure, the valve by-pass keeps releasing a quantity of water equal to 5% of the total flow-rate. In case the flow-rate at the by-pass is close to zero or exceeds 15% of the maximum flow-rate, this could cause faults, early wear and result in situations of danger.

The positions mentioned in the following instructions refer to those shown in the exploded view (page 3).

3.2 - Connect the valve to the water system and follow these steps:



**IMPORTANT:** When setting the pressure, comply with the direction of rotation as stated in the instruction manual and/or on the valve.

3.3 - Unloose the nut pos.13 and fully screw down the adjustment screw pos. 12 in order to reduce the pressure to the minimum value.

3.4 - Open the gun or the water control device and start the system. Make sure that the air contained in it is fully ejected.

3.5 - Keeping the gun or the water control device open, start adjusting the pressure by unscrewing the screw pos.12. Alternate the adjusting operations with a few openings and closings of the gun or of the control device. When the desired pressure has been reached, open and close the gun/control device a few times again in order to stabilize the various components (seals, springs etc.). Check the pressure value again and correct if necessary.

3.6 - Lock the screw pos. 12 by tightening the nut pos. 13.

3.7 - In order to obtain working pressures lower than the maximum set pressure, unloose the nut pos. 13 and turn the screw pos. 12 clockwise.

# FRANÇAIS - Traduit à partir des instructions originales

CE MANUEL VOUS DONNE LES INDICATIONS POUR L'INSTALLATION, L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN DE LA SOUPAPE, IL EN FAIT DONC PARTIE INTÉGRANTE ET DOIT ÊTRE LU ATTENTIVEMENT AVANT DE TOUTE ACTIVITÉ ET CONSERVÉ SOIGNEUSEMENT.

RESPECTER RIGOREUSEMENT LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MANUEL POUR UN EMPLOI EN SÉCURITÉ ET EFFICACE DE LA SOUPAPE.

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER DES PANNES PRÉMATURÉES ET PROVOQUER DES SITUATIONS DE DANGER. DE PLUS, CELA ENTRAÎNE LA PERTE DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE.

## 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 - La soupape de régulation automatique K1 est un dispositif à tarage manuel et actionné à la pression qui, en fonction du réglage, limite la pression de la pompe/installation en évacuant l'excédent d'eau. De plus, quand la sortie de l'eau est bloquée, la soupape décharge complètement le débit en réduisant la pression dans toute l'installation.

## 2 - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

2.1 - Pour assurer l'étanchéité des raccords utilisés pour raccorder la vanne au système, interposer une rondelle métallique avec un anneau en caoutchouc ou insérer un matériau d'étanchéité approprié sur le filetage et les serrer au couple indiqué dans le tableau.

| THREADING | TORQUE [Nm] |
|-----------|-------------|
| G 1/2"    | 60 ± 5%     |
| G 3/8"    | 45 ± 5%     |

2.2 - Utiliser des pistolets ou d'autres dispositifs de commande assurant une étanchéité parfaite quand ceux-ci sont fermés. D'éventuelles fuites compromettent le bon fonctionnement de la soupape.

## 3 - INSTRUCTIONS POUR LE TARAGE

3.1 - Pour un réglage correct et donc une utilisation efficace de la soupape, vérifiez toujours que, pendant le fonctionnement à la pression maximum, la soupape évacue une quantité d'eau correspondante à 5% du débit total. Au cas où le débit du by-pass est proche à zéro ou excède le 15% du débit maximum, cela peut causer des défauts de fonctionnement, une usure rapide et créer des situations de danger.

Les positions indiquées dans les instructions suivantes se réfèrent à celles de la vue éclatée (page 3).

3.2 - Relier la soupape à l'installation hydraulique et procéder comme décrit ci de suite :



**ATTENTION:** Pour le réglage de la pression, respecter le sens de rotation comme indiqué dans le mode d'emploi et/ou sur la soupape.

3.3 - Desserrer l'écrou pos. 13 et visser complètement la vis de réglage pos. 12 afin de réduire la pression au minimum.

3.4 - Actionner l'installation après avoir ouvert le pistolet ou le dispositif de commande eau. S'assurer que l'air contenu dans l'installation est fait sortir complètement.

3.5 - En maintenant le pistolet ou le dispositif de commande eau ouvert, commencer à régler la pression en dévissant la vis pos. 12. Alternier le réglage avec quelques opérations d'ouverture et de fermeture du pistolet ou du dispositif de commande. Dès que la pression souhaitée a été obtenue, effectuer quelques autres opérations d'ouverture et de

fermeture afin de stabiliser les différentes parties (joints, ressorts etc). Contrôler la pression de nouveau et corriger si nécessaire.

3.6 - Serrer l'écrou pos. 13 sur la vis pos. 12 pour la bloquer.

3.7 - Pour obtenir une pression d'utilisation inférieure à la pression maximum réglée, desserrer l'écrou pos. 13 et tourner la vis pos. 12 dans le sens des aiguilles d'une montre.

**En cas de doutes, n'hésitez pas à contacter le service après-vente de Interpump Group.**



**ATTENTION:** Pendant l'utilisation, ne jamais dépasser les valeurs maximums de pression, débit et température indiquées dans le mode d'emploi et/ou sur la soupape.

## Copyright

*Le contenu de ce mode d'emploi est propriété de Interpump Group. Les instructions contiennent des descriptions techniques et des illustrations qui ne peuvent pas être copiées et/ou reproduites entièrement ou en partie ni transmises à de tiers sous quelque forme que ce soit et de toute façon sans l'autorisation par écrit du propriétaire.*

*Les transgresseurs seront poursuivis aux termes de la loi par des actions appropriées.*

Les informations contenues dans ce manuel peuvent être changées sans préavis.

# DEUTSCH - Übersetzung der Originalanleitung

DIESES HANDBUCH ENTHÄLT DIE HINWEISE FÜR DIE INSTALLATION, BEDIENUNG UND INSTANDHALTUNG DES VENTILS, ES IST SOMIT EIN FESTER BESTANDTEIL DESSELBEN. DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR GEBRAUCH AUFMERKSAM DURCHLESEN. DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN. FÜR EINEN SICHEREN UND EFFIZIENTEN EINSATZ DES VENTILS DIE HINWEISE IN DER ANLEITUNG STRIKT BEACHTEN. WENN DIE ANLEITUNG NICHT BEFOLGT WIRD, KÖNNTEN DARAUS GEFAHREN UND VORZEITIGE SCHÄDEN ENTSTEHEN UND DIE GEWÄHRLEISTUNG DES HERSTELLERS KÖNNTE UNWIRKSAM WERDEN.

## 1 - ALLGEMEINE ANGABEN

1.1 - Das automatische Regelventil K1 ist eine Vorrichtung mit manueller Einstellung und Druckbetätigung, die den Druck der Pumpe/Anlage gemäß den eingestellten Werten begrenzt und das überschüssige Wasser ablässt. Wenn der Ausfluss blockiert ist, lässt es außerdem die Fördermenge ganz ab und senkt den Druck in ganzer Anlage ab.

## 2 - HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

2.1 - Um die Dichtheit der Armaturen zu gewährleisten, die für den Anschluss des Ventils an das System verwendet werden, legen Sie eine Metallscheibe mit einem Gumminging oder einem geeigneten Dichtungsmaterial auf das Gewinde und ziehen Sie sie mit dem in der Tabelle angegebenen Drehmoment fest.

| THREADING | TORQUE [Nm] |
|-----------|-------------|
| G 1/2"    | 60 ± 5%     |
| G 3/8"    | 45 ± 5%     |

2.2 - Es sind Pistolen oder sonstige Schaltgeräte zu verwenden, die eine perfekte Dichtigkeit auf der Ausgangsseite gewährleisten. Eine unzureichende Dichtigkeit kann den ordnungsgemäßen Betrieb des Ventils beeinträchtigen.

## 3 - ANLEITUNG FÜR DIE REGULIERUNG

3.1- Für eine ordnungsgemäße Regulierung und somit einen optimalen Ventilbetrieb stets sichergehen, dass das Ventil während des Betriebs bei maximalem Druck eine Wassermenge auslässt, die 5% der gesamten Förderleistung entspricht. Bei einem Durchfluss, der sich beim Auslass Null nähert bzw. über 15% der maximalen Förderleistung liegt, können Betriebsstörungen und vorzeitiger Verschleiß auftreten und zu Gefahrensituationen führen.

Die in den folgenden Anweisungen angeführten Positionen beziehen sich auf die Positionen in der Ersatzteilliste (seite 3).

3.2 - Das Ventil an die Hydraulikanlage anschließen und dann wie folgt vorgehen:



**VORSICHT: Um den Druck einzustellen, halten sich an den im Handbuch bzw. auf dem Ventil angeführten Uhrzeigersinn.**

3.3 - Die Mutter pos. 13 lockern und die Regulierschraube pos. 12 völlig anschrauben, um den Druck auf den Mindestwert zu bringen.

3.4 - Mit offener Pistole oder Wasserschaltvorrichtung die Anlage in Betrieb setzen und sicherstellen, dass die ganze darin enthaltene Luft abgelassen wird.

3.5 - Mit offener Pistole oder Wasserschaltvorrichtung die Druckregulierung starten, indem die Schraube Pos. 12 gelockert wird. Die Regulierung mit dem Öffnen und Schließen der Pistole bzw. der Wasserschaltvorrichtung staffeln. Sobald der gewünschte Druck erreicht wird, einige weitere Handgriffe zum Öffnen und Schließen durchführen, um die verschiedenen Komponenten einzuspielen (Dichtungen, Federn usw.). Den Druck erneut überprüfen und im Bedarfsfall berichtigen.

3.6 - Die Mutter pos. 13 auf die Schraube pos.12 anziehen, um sie festzuklemmen.

3.7 - Um geringere Betriebsdrücke als den geeichten Höchstdruck einzustellen, die Mutter pos. 13 lockern und die Schraube Pos.12 im Uhrzeigersinn drehen.

**Im Zweifelsfall unverzüglich das Service Center von Interpump Group kontaktieren.**



**VORSICHT: Während des Betriebs dürfen die im Handbuch bzw. auf dem Ventil angeführten Höchstwerte für Druck, Förderleistung und Temperatur nicht überschritten werden.**

## Copyright

*Der Inhalt dieses Handbuchs ist Eigentum von Interpump Group. Die Anleitung enthält technische Angaben sowie Bildmaterial, die weder vollständig noch teilweise in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Interpump Group kopiert bzw. vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden dürfen. Zuwiderhandlungen werden gesetzlich verfolgt.*

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

